



**Demandeur:** SolarEdge Technologies LTD  
1 HaMada Street  
4673335 Herzeliya  
Israël

**Produit:** Système de stockage de batterie

**Modèle:** SE2000H, SE2200H, SE2500H, SE3000H, SE3500H, SE3680H, SE4000H, SE4600H, SE5000H, SE6000H, SE3680H-RWSAC et SE5000H-RWSAC avec SESTI-S1, SESTI-S2, SESTI-S4 ou SESTI intégré et LG Chem RESU 7H ou LG Chem RESU 10H ou LG Chem RESU 10H Prime ou LG Chem RESU 16H Prime ou Batterie SolarEdge BAT-10K1P

**À utiliser conformément aux réglementations:**

Système de stockage de batterie selon C10/11 édition 2.2 avec couplage parallèle monophasé au réseau de distribution. Le dispositif de déconnexion automatique fait partie intégrante du convertisseur susmentionné.

**Réglementations et normes appliquées:**

**SOP-9-1\_15 GCC Certification Program, 09/21**

Based on:

**C10/11 édition 2.2, 15 Mars 2021 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE RACCORDÉMENT D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION DÉCENTRALISÉE FONCTIONNANT EN PARALLÈLE SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION.**

Limitation :

- La puissance active de sortie du SE6000H est limitée à 5000W.
- La surveillance et le contrôle à distance ne sont pas mis en œuvre et sont donc limités aux centrales ≤ 250kVA.
- La fourniture de courant réactif rapide supplémentaire pendant les défauts et les échelons de tension n'est pas implémentée donc limitée à une centrale ≤ 1MW.
- Conforme aux exigences relatives au réseau de distribution BT.

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

**Numéro de rapport:** 16PP115-51\_1

**Numéro de certificat:** 23-076-01

**Délivré le:** 2023-03-23

CERTIFICATE

Kiwa Primara GmbH  
Gewerbestraße 28  
87600 Kaufbeuren  
Germany  
Tel. +49 8341 99726-0  
primara@kiwa.com  
www.kiwa.de



*Tanja Rottach*

- Digitally signed | see <http://ca.kiwa-deutschland.de> for more details -

**Tanja Rottach**  
Certification Engineer

